

PLANTA GENERAL

ESCALA 1:250

SIMBOLOGIA	
	Cable subterráneo directamente enterrado
	Brazo Pescante Amurado a Estructura de Fachada Tipo LANIN Modelo F23
	Columna Recta 8 mts. Brazo 0,40m Luminaria Alumbrado Público
	Cámara de Pase y Registro
	Tablero iluminación y fuerza motriz
	Tablero principal

ACLARACIONES:

1- CABLEADO:

-DIRECTAMENTE ENTERRADO , EN CAÑEROS BAJO PISO O EN CANALIZACIONES A LA VISTA: CABLE COBRE ELECTROLITICO AISLACION 1,1 KV SEGUN IRAM 2178.

-EN CAÑERIA: CABLE COBRE ELECTROLITICO UNIPOLAR AISLACION 750 V SEGUN IRAM 2183 O CABLE COBRE ELECTROLITICO AISLACION 1,1 KV SEGUN IRAM 2178.

2- CAÑERIAS:

-SOBRE CIELORRASO: BANDEJA PORTA CABLE TIPO ESCALERA SEGUN INDICACION.

-SECTOR INDUSTRIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR: CAÑO RIGIDO DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE TIPO "KONDUSEAL" DIAMETRO SEGUN INDICACION.

-SECTOR NO INDUSTRIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR: CAÑO DE PVC TIPO "TUBELECTRIC" , DIAMETRO SEGUN INDICACION.

-EN TODOS LOS CASOS SE DEJARA 65% DE LA SECCION COMO ESPACIO LIBRE.

3- CAJAS:

-PARA SECTOR INDUSTRIAL: SE UTILIZARAN CAJAS ESTANCAS DE ALUMINIO.

-PARA SECTOR NO INDUSTRIAL: SE UTILIZARAN CAJAS ESTANCAS DE PVC.

-EN CIRCUITO DE ILUMINACION Y TOMAS, EN LA ACOMETIDA DE CAÑO GALVANIZADO Y BANDEJA SE UTILIZARAN CAJAS DE DERIVACION CON BORNERAS.

4- CODIGO DE COLORES: LOS MISMOS SE MANTENDRAN A LO LARGO DE TODA LA INSTALACION

Fase R: Rojo

Fase S: Marron

Fase T: Negro

Neutro: Azul

Tierra: Verde y Amarillo

5- ACCESORIOS: LLAVES DE EFECTO, TIPO STANDARD CON ACCIONAMIENTO A TECLA Y CAPACIDAD MINIMA 10 A, TOMACORRIENTES, PATAS PLANAS CAPACIDAD MINIMA 20 A.

6- PUESTAS A TIERRA:

-LAS PARTES METALICAS DE LOS GABINETES DEBERAN SER CONECTADAS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

-EN CADA TRAMO DE BANDEJA SE COLACARA UN CABLE DE PUESTA A TIERRA VERDE AMARILLO DE 25mm2 AL CUAL SE VINCULARAN LAS PUESTAS A TIERRA DE LOS EQUIPOS.

-EN CAÑERIAS: EL CONDUCTOR DE TIERRA SERÁ DE SECCION IGUAL A LA MAYOR SECCION DE CONDUCTOR DE FASE.

PROPIETARIO:	CENTRO PYME ADENEU – AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL NEUQUEN
PLANO N°	ADE-PL-31
OBRA:	2° ETAPA
DESTINO:	PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS
LOCALIDAD:	PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)
PLANO DE:	ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR ALIMENTACION PERIFERICOS

PROYECTO	Arq. Sergio Pauletto
DIBUJO	Ing. Eduardo Stahl
ESCALA	1:250
FECHA	MARZO 2018

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA PROYECTISTA

OBSERVACIONES: SE ACTUALIZA UBICACION S.E.T Y LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES